


УТВЕРЖДАЮ:
Управляющая делами
Администрации города Кургана
А.Н. Аргышева



«02» 12

2022г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних мероприятий в Администрации города Кургана, её органах, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в Администрации города Кургана, её органах структурных подразделениях и подведомственных учреждениях разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» с изменениями на 21.05.2021г.; ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» с изменениями от 11.06.2021г.; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30.04.2021г.

1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий является **обязательной для исполнения всеми сотрудниками Администрации города Кургана, её органов, структурных подразделений и подведомственных учреждений.**

1.3. Строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздничных мероприятий Администрации города Кургана, её органов, структурных подразделений подведомственных учреждений поможет избежать сотрудника получения травм, увечий и трагических последствий.

1.4. Ответственным лицам за организацию работы по выполнению требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима при проведении новогодних мероприятий в Администрации города Кургана, её органах, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях **в срок до 10 декабря провести целевой инструктаж сотрудников своих подразделений по пожарной безопасности и подписать.**

1.5. Перед началом новогодних мероприятий необходимо тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии исправном состоянии средств пожаротушения.

1.6. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания, нежилого помещения. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

1.7. При проведении новогоднего праздника ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен, потолков и отопительных приборов.

1.8. Участие в празднике новогодней елки сотрудников Администрации города Кургана, её органов, структурных подразделений и подведомственных учреждений, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом - **запрещается.**

2. Оформление иллюминации ёлки.

2.1. Оформление иллюминации ёлки должно проводиться опытным специалистом - электриком **только гирляндами заводского изготовления.**

2.2. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

2.3. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

2.4. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12В.

2.5. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

2.6. Монтаж и эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

3. При оформлении ёлки запрещается:

3.1. использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

3.2. применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

3.3. обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

4. В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий - запрещается:

4.1. проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

4.2. применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

4.3. проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

4.4. уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

4.5. полностью гасить свет в помещении во время проведения новогодних мероприятий;

4.6. допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

4.7. оставлять ёлку с включенной гирляндой без присмотра.

5. Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой.

5.1. При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий **запрещено**. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждения корпуса и фитиля.

5.2. Запрещается вскрывать пиротехнические ракеты.

5.3. Пиротехнические изделия нельзя хранить вне упаковки, в которой они были проданы. Совершенно недопустимо носить их в кармане.

5.4. Перед использованием пиротехнических изделий **необходимо:**

- выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр.

- при сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки.

5.5. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками **категорически запрещается**, т.к. они могут попасть в окно или

форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Помните, все пиротехнические изделия пожароопасны!

6. Категорически запрещается:

6.1. использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности;

6.2. применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

6.3. взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;

6.4. запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;

6.5. наклоняться над изделием во время его использования;

6.6. использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями;

6.7. производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;

6.8. использовать пиротехнику в закрытых помещениях, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты;

6.9. сотрудникам учреждения без проведения предварительного инструктажа по применению пиротехнических средств самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;

6.10. сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.

7. Действия в случае возникновения пожара.

7.1. В случае возникновения пожара (загорания) действия сотрудников Администрации города Кургана, её органов, структурных подразделений и подведомственных учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение. Каждый сотрудник обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) **обязан:**

7.1.1. при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по городскому телефону «101» (или 112 - для абонентов Билайн, Мегафон и МТС) с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона сообщившего и приступить к эвакуации людей,

документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения;

7.1.2. при загорании одежды нельзя позволять человеку бежать, необходимо незамедлительно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;

7.1.3. задействовать систему оповещения людей о возникновении пожара, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания, нежилого помещения в безопасное место согласно плану эвакуации;

7.1.4. известить о возникновении пожара руководителя учреждения или замещающего его сотрудника.

8. По окончании новогоднего мероприятия необходимо выключить свет и обесточить все электрооборудование в нежилом помещении, провести тщательное его проветривание, закрыть все окна, форточки, фрамуги и выключить вентиляцию.

9. Провести демонтаж новогодней ёлки не позднее следующего дня по окончании мероприятия.

10. Ответственные лица по пожарной безопасности в Администрации города Кургана, её органов, структурных подразделений и подведомственных учреждений за нарушение требований противопожарного режима при проведении новогодних мероприятий несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственный за пожарную безопасность
Администрации города Кургана
01.12.2022 г.



В.П. Кокорин